

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области

460021, Оренбургская область, город Оренбург, улица 60 лет октября, дом 2/1
Тел.: (3532) 33-37-98, E-mail: oren-rpn@esoo.ru
ОКПО 76135607, ИНН/КПП 5610086110/561001001

Предписание № 07-118-П

г. Оренбург

«11» октября 2019г.

Едиханова Юлия Фаатовна, главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

на основании акта проверки, проведенной в соответствии с распоряжением № 07-118-П от 29.08.2019г. в отношении Государственного казенного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) школа-интернат №5» г. Оренбурга (ГКОУ «С(К)ШИ №5»), 460004, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Бебеля, д. 43

ИНН 5611027118, ОГРН 1035607500840 (ИФНС России по Промышленному району г. Оренбурга)

(сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и место нахождения (адрес) юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрированном органе)

установил(а): выявлены нарушения требований СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»:

(указать нарушения, которые были выявлены при проверке, с указанием: соответствующих обстоятельств - объекта, вида деятельности (услуг), продукции и т.п., норм законодательства, предусматривающих обязательные требования)

1. В санитарном узле для мальчиков 2 унитаза, изолированные перегородками, что является нарушением п. 4.23 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», согласно которому «Санитарные узлы оборудуются кабинетами с дверями без запоров.»
2. Медицинский блок расположен на втором этаже, что является нарушением п. 4.27.13 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», согласно которому «В интернате на первом этаже оборудуется медицинский блок». Изолятор не отделен от остальных помещений медпункта шлюзом с умывальником, не имеет самостоятельный выход на участок, кабинет врача не оборудован отдельным выходом из коридора, буфетная изолятора отсутствует, что является нарушением п. 4.27.13 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», согласно которому «Палаты изолятора отделяются от остальных медицинских помещений шлюзом с умывальником. Медицинский кабинет размещается рядом с палатами изолятора и оборудуется отдельным входом из коридора. Буфетная изолятора оборудуется двумя моечными ваннами и баком для дезинфекции посуды, шкафом для хранения посуды и инвентаря, столом. Возможно использование стерилизующей аппаратуры.»
3. Выявлены дефекты внутренней отделки в кабинете приема врача на стене в виде трещин и выбоин, участков с отпавшей штукатуркой, нарушен п.4.28 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», согласно которому «Стены, потолки помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, дефектов, деформаций, признаков поражений грибок, следов подтеков и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию.»

4. Физиотерапевтическая аппаратура (для проведения магнитотерапии, электрофореза, УВЧ-терапии, УФО, лечение лазером, озокетирующего) не изолирована в кабинетах, установлена в одном помещении, что является нарушением п. 4.21 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», согласно которому «Помещения медицинского назначения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность <1>», пп. 10.10.3, 10.10.4, 10.10.5 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», согласно которым «Физиотерапевтическая аппаратура устанавливается в изолированных кабинетах, каркасы которых выполняются из пластмассовых или деревянных стоек либо из металлических (никелированных) труб, свободных от заземления (изоляция от стен и пола)», «В кабине допускается размещение не более одного аппарата. Кабина должна иметь следующие размеры: высота стоек - 2,0 м, длина - 2,2 м, ширина - 1,8 м. При использовании аппаратов индуктотермии, микроволновой терапии, УВЧ-генераторов мощностью более 200 Вт ширина кабины принимается не менее 2 м», «Аппараты для проведения УВЧ и СВЧ-терапии с дистанционным, в том числе и с универсальным расположением конденсаторных пластин излучателей, требуют организации специально выделенных помещений либо кабин, экранированных тканью с микропроводом».
5. Раковина в кабинете массажа отсутствует, что является нарушением п. 2.6 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», согласно которому «После любого контакта с пациентами и любой манипуляции проводится гигиеническая обработка рук.».
6. Ванна для мытья кухонной посуды расположена в помещении для мытья столовой посуды, допускается перекрест использованной в цехах первичной обработки посуды и чистой столовой посуды, что является нарушением п. 2.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», согласно которому «Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений для организаций общественного питания образовательных учреждений должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям общественного питания, исключаям встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала».
7. Прачечная размещена в одном помещении, поделена на зоны, отдельные смежные помещения постирочной и гладильной отсутствуют, что является нарушением п. 11.7 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», согласно которому «В прачечной помещения стиральной и гладильной должны быть смежными.».
- В зоне сортировочной установлена ванна для предварительного замачивания белья, обработки бельевых мешков, не оборудована водоснабжением и канализацией, отсутствует смеситель, что является нарушением пп. 7.3, 11.7 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», согласно которому «Подводкой горячей и холодной воды обеспечиваются помещения пищеблока (кухни), буфетные, помещения медицинского назначения, прачечная (постирочная), санитарно-бытовые помещения (душевые (ванны), умывальные, санитарные узлы, комната гигиены девочек), комнаты для хранения и обработки уборочного инвентаря. Умывальные раковины, мочные ванны, душевые установки (ванны) обеспечиваются смесителями.».
- «Грязное белье собирается в мешки (двойной мешок из материи, клеенки или пластика) и доставляется к месту стирки. После сдачи грязного белья мешки подвергаются обработке: матерчатые стираются, клеенчатые и пластиковые протираются горячим мыльным или содовым раствором.».
8. По результатам лабораторных исследований сыра «Российский» (массовая доля жира 50%, ГОСТ 32260-2013, дата производства 20.08.2019 года, изготовитель ООО «Брасовские сыры», адрес производства: 242300, Россия, Брянская область, Брасовский район, поселок Локоть, ул. Дзержинского, 2, отраженным в протоколе лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» № 04-29384-н от 23.09.2019г. и на основании заключения санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки № 01-04-759 от 23.09.2019, сыр «Российский» не соответствует требованиям ТР ТС 033/2013 Технический регламент

Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (приложение 1, примечание 1), ГОСТ 32260-2013 «Сыры полутвердые. Технические условия» п.5.1.8. МУ 4.1/4.2.2484-09 «Оценка подлинности и выявление фальсификации молочной продукции» (приложение 3) по показателям: жирно-кислотного состава жировой части продукта, стеринам.

9. Протокол санитарно-гигиенической оценки плана организации непосредственно образовательной деятельности, режима дня, расписания непосредственно образовательной деятельности №56.ФБУЗ.01.04-09. 2019 – 3670 от 30.09.2019г не соответствует СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»:

- В 1а классе 5 урок за счет урока труда, нарушение п.8.7 СанПиН 2.4.2.3286-15, согласно которому «Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно распределять в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня должен составлять: - для обучающихся первых классов – не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю – 5 уроков, за счет урока физической культуры...».

- Облегченный учебный день проводится в 5а, 6 и 7а классах в понедельник, продолжительность перемены после 7-го урока составляет 05 минут, нарушение п. 8.5 СанПиН 2.4.2.3286-15, согласно которому «Для предупреждение переутомления в течение недели для обучающихся с ОВЗ должны иметь облегченный учебный день в среду или четверг...Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут...».

10. Примерное меню, используемое в образовательном учреждении, не согласовано с Управлением Роспотребнадзора по Оренбургской области, нарушен п. 6.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 (Примерное меню согласовывается руководителями образовательного учреждения и территориального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор). В примерном меню допускается повторение одних и тех же блюд в тот же день или в последующие 2 дня, так в 7 день примерного меню какао с молоком сгущенным включено на завтрак и на полдник, рыба, запеченная с картофелем по-русски включена на ужин в 7 день и на ужин в 8 день, салат витаминный включен на обед в 12 день и на ужин в 14 день, что является нарушением п. 6.13 СанПиН 2.4.5.2409-08 (В примерном меню не допускается повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день или в последующие 2 – 3 дня). Фактическое меню не соответствует примерному меню, фактическом меню допускается повторение одних и тех же блюд в тот же день или в последующие 2 дня, а именно согласно меню-требованиям: какао с молоком на завтрак и кофейный напиток с молоком на 2 завтрак подавались 16.09.19г, 17.09.19г, 18.09.19г, 19.09.19г, салат из моркови с яблоками подавался на обед 19.09.19г и на ужин 21.09.19г, гречка рассыпчатая подавалась на ужин 20.09.19г и на обед 22.09.19г, ряженка на второй ужин включена ежедневно; нарушен п. 6.13, п. 6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08.

В связи с вышеизложенным и в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Государственному казенному общеобразовательному учреждению

«Специальная (коррекционная) школа-интернат №5» г. Оренбурга

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

принять следующие меры по устранению выявленных нарушений:

1. Изолировать в кабины унитазы в санитарных узлах учащихся.

Срок - 20.10.2020

2. Решить вопрос по размещению и оборудованию медицинского блока на первом этаже, изолятор отделить от остальных помещений шлюзом с умывальником, оборудовать буфетной и самостоятельным выходом на территорию, в физиотерапевтическом кабинете физиотерапевтическую аппаратуру изолировать в кабины (каждый аппарат отдельно) с соблюдением нормы площади на 1 кабину, в массажном кабинете установить раковину для рук, выполнить отделку помещений медицинского блока в соответствии с требованиями.

Срок – 20.10.2020

3. Оборудовать для мытья кухонной посуды двутнёздную моечную ванну в помещении на границе варочного цеха и цехов первичной обработки сырья по поточности технологического процесса.

Срок – 20.10.2020

4. Решить вопрос размещения прачечной в наборе смежных помещений с отдельными выходами для приема грязного и выноса чистого белья за пределами пищеблока, оборудовать в постирочной ванну смесителем с подводкой горячей и холодной воды и канализации,

Срок – 20.10.2020

5. Не допускать к реализации в питании детей ^{время реализации за пределами} молочной продукции, не соответствующей требованиям технического регламента Таможенного союза.

Срок – 20.11.2019

6. Расписание занятий и режим дня, расписание звонков составить в соответствии с гигиеническими требованиями.

Срок – 20.11.2019

7. Разработать примерное меню для двух возрастных групп (7-11 лет и 12-18 лет) с учетом сезонности в соответствии с санитарными нормами и правилами и согласовать с Управлением Роспотребнадзора по Оренбургской области, обеспечить соответствие фактического рациона утверждённому примерному меню.

Срок – 20.11.2019

О выполнении настоящего предписания необходимо уведомить Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области в письменном виде по адресу: г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 2/1, в срок не позднее 3 дней от даты окончания срока, установленного для устранения каждого из нарушений. К указанному уведомлению могут быть приложены документы, подтверждающие факт выполнения соответствующих мероприятий.

главный специалист-эксперт отдела надзора
по гигиене детей и подростков
(должность лица, выдавшего предписание)

(подпись)

Едиханова Юлия Фаатовна
(фамилия, имя, отчество)

Предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в суд или вышестоящему должностному лицу.

За неисполнение или несвоевременное выполнение предписания лицо, в отношении которого оно выдано, привлекается к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) школа-интернат №5» г. Оренбурга (ГКОУ «С(К)ШИ №5»), директора Чичеватова Юрия Николаевича.

Предписание получил: «11» октября 2019г. директор ГКОУ «С(К)ШИ № 5» Чичеватов Юрий Николаевич

(ФИО индивидуального предпринимателя или должность, ФИО законного представителя юридического лица)